

SK – Vyhlásenie zhody

CSK

Podpísaný zástupca

výrobcu: REGADA, s.r.o., Strojnícka 7, 080 01 Prešov

výrobne: REGADA, s.r.o., Strojnícka 7, 080 01 Prešov

týmto vyhlasuje, že výrobok:

Regulátory tlaku plynu s dvojestupňovou reguláciou typ RTP 3-M, RTP 6-M a RTP 10-M, RTP 10-D, RTP 25-D, RTP 40-D

sú v zhode s ustanoveniami zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, ak je zabudovaný v súlade s Návodom na montáž, obsluhu, údržbu a kontrolu, a že sa na výrobok a jeho výrobu uplatňujú tieto normy:

STN EN 12279:2001 Systém zásobovania plynom. Regulačné zariadenia na prípojkách.

Požiadavky na prevádzku

STN EN 1775:2000 Zásobovanie plynom. Plynovody na zásobovanie budov.

Maximálny prevádzkový tlak ≤ 5 bar. Požiadavky na prevádzku.

V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:

Vlastnosť	Správa o skúške a odkaz na laboratórium ¹⁾
Konštrukčné požiadavky	Správa o počiatočných skúškach stavebného výrobku v zmysle ustanovení §7 ods. 2, resp. § 7 ods. 4, ako aj §9 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov č. S03/06/0051/4202/SC
Regulácia tlaku a istenie tlaku	
Pevnosť a tesnosť	
Značenie a sprievodná technická dokumentácia	

Opis výrobku, účel a spôsob použitia v stavbe:

Regulátory tlaku plynu s dvojestupňovou reguláciou, s poistným ventilom a so samostatným bezpečnostným rýchlohúzavcom pre horné a dolné pásmo nastavenia uzatváracieho tlaku sú určené na reguláciu vstupného pretlaku zemného plynu, popr. iných plynných médií doporučených výrobcom, v rozsahu 50 kPa, resp. 100 kPa až 400 kPa, resp. 500 kPa na výstupný pretlak 2 kPa (popr. v rozsahu 2 až 5 kPa) k pripojeniu odberných plynových zariadení do verejného, domového a priemyselného rozvodu za podmienok projektovania, montáže, prevádzky a údržby stanovených v Návode na montáž, obsluhu, údržbu a kontrolu.

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:


¹⁾ Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., Krajinská cesta 2929/9, 921 24 Piešťany, registračné číslo AO: SK03

V Prešove 23.09.2011

Meno: Ing. Peter Šiovič, PhD.

Funkcia: riaditeľ spoločnosti

Podpis:



REGADA, s.r.o.
Strojnícka 7, 080 01 Prešov
IČO: 36 453 633
IČ DPH: SK2020011257