



NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU



***Elektrické servopohony priamočiare
ST Mini***

POTVRDENIE O KONTROLNO-KUSOVEJ SKÚŠKE

ELEKTRICKÝ SERVOPOHON PRIAMOČIARY ST Mini	
Kód vyhotovenia 472.	Napájacie napätie.....V Hz
Výrobné číslo	Max. zaťažovacia sila N
Rok výroby	Nastavená vypínacia sila N
Schéma zapojenia	Rýchlosť prestavenia mm/min
.....	Pracovný zdvihmm
Záručná doba mesiacov	Vysielač polohy
Výrobné číslo elektromotora	
Výrobné číslo vysielača	
Výrobné číslo regulátora	
Kontrolno-kusová skúška vykonaná podľa TP 74 1002 00	
Skúšky vykonal	Balil
Dátum skúšky	Pečiatka a podpis

POTVRDENIE O KOMPLETÁCII

Použitá armatúra.....	
Montážna firma	
Montážny pracovník	
Záručná doba mesiacov	
Dátum montáže	Pečiatka a podpis

POTVRDENIE O MONTÁŽI A INŠTALÁCII

Miesto montáže	
Montážna firma	
Montážny pracovník	
Záručná doba..... mesiacov	
Dátum montáže.....	Pečiatka a podpis

*Prosíme Vás, pred pripojením a uvedením servopohonu
do prevádzky, podrobne prečítajte tento návod !*

Preventívne a ochranné opatrenia uplatnené na tomto výrobku nemôžu poskytovať požadovanú bezpečnostnú úroveň, pokiaľ výrobok a jeho ochranné systémy nie sú uplatňované požadovaným a popísaným spôsobom a ak inštalácia a údržba nie je vykonávaná podľa príslušných predpisov a pravidiel!

Obsah

1. Všeobecne	2
1.1 Účel a použitie výrobku	2
1.2 Pokyny pre bezpečnosť	2
1.3 Pokyny pre zaškolenie obsluhy	2
1.4 Upozornenia pre bezpečné používanie	3
1.5 Podmienky záruky	3
1.6 Servis záručný a pozáručný	3
1.7 Prevádzkové podmienky	4
1.8 Popis	6
1.9 Technické údaje	7
1.10 Dodávanie, vybalenie a skladovanie	9
1.11 Zhodnotenie výrobku a obalu	9
2. Montáž a demontáž servopohonu	10
2.1 Montáž	10
2.2 Demontáž	14
3. Zoradňovanie	14
3.1 Zoradenie silovej jednotky	14
3.2 Zoradenie polohových spínačov (obr.5)	14
3.3 Zoradenie odporového vysielача	15
3.4 Zoradenie elektronického polohového vysielача (EPV) - odporového vysielача s prevodníkom	16
4. Obsluha a údržba	17
4.1 Obsluha	17
4.2 Údržba – rozsah a pravidelnosť	18
5. Zoznam náhradných dielcov	18
6. Prílohy	19
6.1 Schémy zapojenia	19
6.2 Rozmerové náčrtky a mechanické pripojenia	20
6.3 Záznam o záručnom servisnom zásahu	24
6.4 Záznam o pozáručnom servisnom zásahu	25
6.5 Obchodné zastúpenie	26

Tento Návod na montáž, obsluhu a údržbu je vypracovaný v zmysle požiadaviek príslušných zákonov a nariadení vlády SR a v zmysle požiadaviek Vyhlášky MPSvR SR č. 508/2009 Z.z.

Je vypracovaný s cieľom zaistiť bezpečnosť a ochranu života a zdravia používateľa a s cieľom zamedziť vzniku materiálnych škôd a zamedziť ohrozeniu životného prostredia.

1. Všeobecne

1.1 Účel a použitie výrobku

Elektrické servopohony (ďalej **ES**) priamočiare typu **ST MINI** sú vysokovýkonné elektromechanické výrobky, konštruované pre priamu montáž na ovládané zariadenia (regulačné orgány - armatúry, ap.). Typ ST MINI je určený pre diaľkové ovládanie uzatváracích orgánov a v spojení s externým regulátorom pre automatickú reguláciu regulačných orgánov v oboch smeroch ich pohybu. Môžu byť vybavené prostriedkami merania a riadenia technologických procesov, u ktorých je nositeľom informácie na ich výstupe unifikovaný analógový jednosmerný prúdový signál. Môžu sa používať v kúrenárskych, energetických, plynárenských, klimatizačných a iných technologických zariadeniach, pre ktoré sú svojimi úžitkovými vlastnosťami vhodné. Na ovládané zariadenie sa pripájajú pomocou príruby, resp. prostredníctvom stĺpikov a prírub.

Poznámka:



Je zakázané používať ES ako zdvíhacie zariadenie !

Možnosť spínania ES prostredníctvom polovodičových prvkov / spínačov konzultuje s výrobcom servopohonu

1.2 Pokyny pre bezpečnosť

Charakteristika výrobku z hľadiska miery ohrozenia

ES typu ST MINI na základe charakteristiky uvedenej v časti "Prevádzkové podmienky" a z hľadiska miery ohrozenia je vyhradené technické zariadenie s vysokou mierou ohrozenia, pričom sa jedná o elektrické zariadenie skupiny A (viď. Vyhláška MPSVR SR č. 508/2009, § 2 a Príloha č. 1, III. časť, ods. A - platí pre územie SR). ES sú v zmysle smernice **2014/35/EÚ**, nariadenia vlády SR 148/2016 Z.z. a normy STN EN 61010-1+A1, v edícii v zmysle platného certifikátu, určené pre inšalačnú kategóriu (kategóriu prepätia) II, stupeň znečistenia 2.

Výrobok spĺňa základné bezpečnostné požiadavky podľa STN EN 60204-1 a je v zhode s STN EN 55011/A1 v platnej edícii.



***Poznámka:** Zaradenie medzi elektrické zariadenia skupiny A vyplýva z možnosti umiestniť servopohon v priestoroch z hľadiska úrazu elektrickým prúdom osobitne nebezpečných (prostredie mokré – možnosť pôsobenia striekajúcej vody).*

Vplyv výrobku na okolie

Elektromagnetická kompatibilita (EMC): výrobok odpovedá požiadavkám smernice Európskeho parlamentu a Rady Európy o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa **elektromagnetickej kompatibility 2014/30/EC**, príslušného nariadenia vlády SR **127/2016 Z. z.** a požiadavkám noriem STN EN IEC 61000-6-4, STN EN IEC 61000-6-2, STN EN IEC 61000-3-2+A1, STN EN 61000-3-3 + A1+A2, v edícii v zmysle platného certifikátu.

Vibrácie vyvolané výrobkom: vplyv výrobku z hľadiska vyvolávania vibrácií je zanedbateľný

Hluk vytváraný výrobkom: hladina hluku A v mieste obsluhy max. 78 dB (A).

1.3 Pokyny pre zaškolenie obsluhy

Požiadavky na odbornú spôsobilosť osôb vykonávajúcich montáž, obsluhu a údržbu



Elektrické pripojenie servopohonu môže realizovať len osoba v zmysle legislatívnych požiadaviek danej krajiny, v závislosti od požadovanej oblasti umiestnenia/použitia.

Obsluhu môžu vykonávať pracovníci odborne spôsobilí a zaškolení výrobným záväzkom, resp. zmluvným servisným strediskom.

1.4 Upozornenia pre bezpečné používanie



1. Výrobky sú určené pre prácu v prostrediach s rozsahom teplôt: -25 °C až + 55 °C , s rozsahom tlaku: 0,8 až 1,1 bar.
2. Pokiaľ je servopohon umiestnený na zariadení, ktoré reguluje médium s vyššou teplotou ako + 55°C, zabezpečte zariadenie dodatočnou konštrukciou tak, aby bola zachovaná teplota okolia max. + 55°C a aby sa teplota neprenášala cez pripojovacie komponenty!
3. Záslepky vývodiek sú určené len pre obdobie prepravy a skladovania, t.j. pre obdobie po zabudovanie servopohonu do prevádzky, kedy musia byť nahradené pripojovacími káblami!
4. V prípade nevyužitia niektorej vývodky pre vyvedenie kábla, musí byť táto nahradená vhodnou zaslepovacou zátkou
5. Teplota v mieste vstupu káblov do servopohonu môže dosiahnuť pri prevádzkovaní servopohonu max. 90°C. Pri výbere pripojovacích káblov do servopohonu je preto nutné uvažovať aj s touto teplotou.

Istenie výrobku

ES ST MINI nemá vlastnú ochranu proti skratu. Preto do prívodu napájacieho napätia musí byť zaradené vhodné istiace zariadenie (istič resp. poistka), ktoré slúži zároveň ako hlavný vypínač.

Druh zariadenia z hľadiska pripojenia: Zariadenie je určené pre trvalé pripojenie.

1.5 Podmienky záruky

Konkrétne podmienky záruky obsahuje kúpna zmluva.

Záručná doba je podmienená montážou pracovníkom **elektrotechnikom** podľa § 21, vyhlášky č. 508/2009 Z.z. MPSvR SR a zaškoleným výrobnou firmou, resp. montážou zmluvným servisným strediskom.

Dodávateľ zodpovedá za kompletnosť dodávky a zaručuje vlastnosti výrobku, ktoré stanovujú technické podmienky (TP) alebo vlastnosti dohodnuté v kúpnej zmluve.

Dodávateľ nezodpovedá za zhoršené vlastnosti výrobku, ktoré spôsobil odberateľ pri skladovaní, neodporúčaní montáži alebo nesprávnom prevádzkovaní.

1.6 Servis záručný a pozáručný

Záručný servis je vykonávaný servisným strediskom výrobného závodu, resp. niektorým zmluvným servisným strediskom na základe písomnej reklamácie.

Pri reklamáci sa odporúča predložiť:

- kópiu resp. opis potvrdenia o montáži a inštalácii
- základné údaje z typového štítku (typové a výrobné číslo)
- popis reklamovanej chyby (dobu nasadenia) okolité podmienky (teplota, vlhkosť, ...), režim prevádzky vrátane častosti spínania, druh vypínania (polohové alebo silové), nastavená vypínacia sila

Odporúčame, aby **pozáručný servis** bol vykonávaný servisným strediskom výrobného závodu, resp. niektorým zmluvným servisným strediskom.

1.6.1 Životnosť servopohonov:

Životnosť ES je minimálne 6 rokov.

Servopohony použité na uzatvárací režim (uzatváracie armatúry), vyhovujú požiadavkám na minimálne **15 000 pracovných cyklov** (cyklus Z – O – Z pre lineárne servopohony).

Servopohony použité na regulačnú prevádzku (regulačné armatúry), vyhovujú nižšie uvedeným počtom **prevádzkových hodín**, pri celkovom počte 1 milión zopnutí:

Častota spínania				
max. 1 200 [h ⁻¹]	1 000 [h ⁻¹]	500 [h ⁻¹]	250 [h ⁻¹]	125 [h ⁻¹]
Minimálna očakávaná životnosť – počet prevádzkových hodín				
850	1 000	2 000	4 000	8 000

Doba **čistého chodu** je min. 200 hodín, maximálne 2 000 hodín.

Životnosť v prevádzkových hodinách závisí od zaťaženia a častoti spínania.

Poznámka: Veľká častota spínania nezaistuje lepšiu reguláciu, preto nastavenie parametrov regulácie voľte len s nevyhnutne nutnou častotou spínania, potrebnou pre daný proces.

1.7 Prevádzkové podmienky

1.7.1 Umiestnenie výrobkov a pracovná poloha

- Zabudovanie a prevádzka servopohonov je možná na krytých miestach priemyselných objektov bez regulácie teploty, vlhkosti a s ochranou proti priamemu vystaveniu klimatickým vplyvom (napr. priamemu slnečnému žiareniu).
- Servopohony musia byť umiestnené tak, aby bol prístup ku krytu ovládacej skrine, do ovládacej skrine, ku vývodkám.
- Zabudovanie a prevádzka servopohonov je možná v ľubovoľnej polohe. Pri horizontálnej polohe sa servopohon musí umiestniť tak, aby stĺpiky boli jeden nad druhým. Obvyklou je poloha so zvislou polohou osi výstupnej časti a s ovládaním hore.



Upozornenie: Pri umiestnení na voľnom priestranstve musí byť ES opatrený ľahkým zastrešením proti priamemu pôsobeniu atmosférických vplyvov.

1.7.2 Pracovné prostredia

V zmysle normy STN EN 60 721-2-1 v platnej edícii sú ES dodávané v nižšie uvedených vyhotoveniach:

- 1) Vyhotovenie „**mierne**“ - pre typ klímy mierna
- 2) Vyhotovenie „**tropické suché a suché**“ - pre typ klímy tropická suchá a suchá

V zmysle STN 33 2000-1 a STN 33 2000-5-51 v platnej edícii:

ES musia odolávať vonkajším vplyvom a spoľahlivo pracovať:

v podmienkach vonkajších prostredí označených ako:

- mierne až horúce suché s teplotami -25°C až +55°C **AA 7***

v priemyselných prostrediach: pri vyššie uvedených teplotách

- s relatívnou vlhkosťou 10÷100%, vrátane kondenzácie s max. obsahom 0,028 kg vody v 1 kg suchého vzduchu pri teplote 27 °C, s teplotami -25°C až +55°C **AB 7***
- s nadmorskou výškou do 2 000 m, s rozsahom barometrického tlaku 86 až 108 kPa **AC 1***
- možnosť občasného čiastočného alebo úplného ponorenia - (výrobok v krytí IP x7) **AD 7***
- s ponorením - (výrobok v krytí IPx8) **AD 8***
- so silnou prašnosťou - s možnosťou pôsobenia nehorľavého, nevodivého a nevýbušného prachu; stredná vrstva prachu; spád prachu väčší než 350 ale najviac 1000 mg/m² za deň (výrobok v krytí IP 6x) **AE 6***

- s atmosférickým výskytom korozívnych a znečisťujúcich látok (so silným stupňom koróznej agresivity atmosféry); prítomnosť korozívnych znečisťujúcich látok je významná **AF 2***
- s možnosťou pôsobenia stredného mechanického namáhania:
 - stredných sínusových vibrácií s frekvenciou v rozsahu 10 až 150 Hz, s amplitúdou posuvu 0,075 mm pre $f < f_p$ a s amplitúdou zrýchlenia $9,8 \text{ m/s}^2$ pre $f > f_p$; (prechodová frekvencia f_p je 57 až 62 Hz) **AH 2***
 - stredných rázov, otrasov a chvenia **AG 2***
- s vážnym nebezpečím rastu rastlín a pliesní **AK 2***
- s vážnym nebezpečím výskytu živočíchov (hmyzu, vtákov, malých živočíchov) **AL 2***
- so škodlivými účinkami žiarení:
 - unikajúcich bludných prúdov **AM 2-2***
s intenzitou magnetického poľa (jednosmerného a striedavého sieťovej frekvencie) do 400 A.m^{-1}
 - stredného slnečného žiarenia s intenzitou $> 500 \text{ a } \leq 700 \text{ W/m}^2$ **AN 2***
- stredných seizmických účinkov so zrýchlením $> 300 \text{ Gal} \leq 600 \text{ Gal}$ **AP 3***
- s nepriamym ohrozením búrkovou činnosťou **AQ 2***
- s rýchlym pohybom vzduchu a veľkého vetra **AR 3, AS 3***
- so schopnosťami osôb odborne spôsobilých :
 - **elektrotechnikov** v zmysle §21, Vyhl.č. 508/2009 Z.z. MPSvR SR **BA 4, BA 5***
- s častým dotykom osôb s potenciálom zeme (osoby sa často dotýkajú vodivých častí, alebo stoja na vodivom podklade) **BC 3***
- bez výskytu nebezpečných látok v objekte **BE 1***

* Označenia v zmysle STN 33 2000-1a STN 33 2000-5-51 v platnej edícii.

1.7.3 Napájanie a režim prevádzky

Napájacie napätie:

elektromotor	230 V AC $\pm 10\%$, resp. 24 V AC $\pm 10\%$
ovládanie	230 V AC $\pm 10\%$, resp. 24 V AC $\pm 10\%$
odporový vysielateľ	$\sqrt{P \times R}$ V AC/DC
Napájacie napätie pre 2-vodičové zapojenie.....	15 až 30 V DC
Napájacie napätie pre 3-vodičové zapojenie.....	24 V DC $\pm 20\%$
Frekvencia napájacieho napätia	50/60** Hz $\pm 2\%$

** Pri frekvencii 60Hz sa rýchlosť prestavenia zvýši 1,2 krát.

Režim prevádzky:

ES ST Mini je určený pre **dial'kové ovládanie**:

- s krátkodobým chodom S2-10 min.
- s prerušovaným chodom S4-25%, 6 až 90 cyklov/hod.

ES ST Mini s **externým regulátorom** je určený pre **automatickú reguláciu**

- s prerušovaným chodom S4-25%, 90 až 1200 cyklov/hod.


Poznámka:

ST MINI s externým regulátorom je možné použiť pre automatickú reguláciu s tým, že max. zaťažovacia sila je 0,8 násobkom max. zaťažovacej sily ST MINI s dial'kovým ovládaním.

1.8 Popis

Hnacou časťou servopohonu (obr.1) je elektromotor (1), ktorý je napájaný a ovládaný cez dva silové spínače (2). Silové spínače sú spínané palcom (5). Polohové spínače (3) sú spínané pohybom vačiek (4). V prípade výpadku elektrickej energie, alebo poškodenia spínačov sa môže ES ovládať ručne. Servopohon je ovládaný privádzaním napätia na príslušné svorky servopohonu. Pri privedení napätia na svorky 1 a 12 u dvojsilového vyhotovenia (silové spínače S1 a S2), resp. 1 a 20 v prípade jednosilového vyhotovenia (polohový spínač S3 a silový spínač S2), výstupná časť servopohonu vykonáva priamočiary pohyb v smere "otvára". Pohyb v smere "zatvára" sa dosiahne privedením napätia na svorky 1 a 16 resp. 1 a 24 podľa konkrétnej schémy zapojenia.

Podľa druhu objednávky sa môže v ovládacej časti nachádzať aj odporový vysielateľ polohy (6), ktorý slúži ako spätná väzba, alebo ako diaľkový vysielateľ polohy. Diaľkový vysielateľ polohy s unifikovaným výstupným signálom je zložený z odporového vysielacza (6) a dosky s elektronikou (11). Otočný pohyb vysielacza je odvedený od výstupného ozubeného hrebeňa cez systém ozubených kolies (7).



Obr. 1

1.9 Technické údaje

1.9.1 Základné technické údaje

Základné technické údaje ES:

vypínacia sila [N], rýchlosť prestavenia [mm/min], pracovný zdvih [mm] a parametre elektromotora sú uvedené v tabuľke č. 1.

Tabuľka č. 1: Základné technické údaje

Typ/ typové číslo	Rýchlosť prestavenia ±10[%]	Prac. zdvih ±0,5[mm]		Max. zaťaž. sila	Vypínacia sila ±10 [%]	Hmotnosť	Elektromotor ¹⁾					
		bez vysie- lača	s vysie- lačom				Menovité napájacie napätie		Men. výkon	Men. otáč.	Men. prúd	Kap. kond.
	[mm/min]	[mm]	[mm]	[N]	[N]	[kg]		[V] ±10%	[W]	[1/min]	[A]	[μF/V]
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ST MINI, typové číslo 472	5	16; 25	6;7;8; 10; 12,5; 16; 20; 25	220	250	cca 1,9	Jednofázové	230, resp. (24)	2,75	375	0,04 (0,4)	0,27 (25)
				440	480							
				630	700							
				830	920							
				1000	1100							
	7,5			220	250							
				440	480							
				630	700							
				830	920							
				1000	1100							
	10			220	250							
				440	480							
				630	700							
				830	920							
				1000	1100							
	15			220	250							
				440	480							
				630	700							
				830	920							
				1000	1100							
	30			220	250							
				440	480							
				630	700							
				830	920							
				1000	1100							
	40			220	250							
				440	480							
				630	700							

1) Spínacie prvky pre rôzny charakter záťaže (teda aj pre ES) určuje norma STN EN 60 947-4-1.

Ďalšie technické údaje:

Krytie servopohonu:.....IP 67, IP 68 (STN EN 60 529)

Podľa definície pre elektrické servopohony, krytie IP 68 vyhovuje nasledujúcim požiadavkám:

- výška stĺpca vody: max. 10 m
- doba nepretržitého ponorenia vo vode: max. 96 hodín

Mechanická odolnosť:

sínusové vibrácie:- s frekvenciou v rozsahu 10 až 150 Hz,
s amplitúdou posuvu 0,075 mm pre $f < f_p$,
s amplitúdou zrýchlenia 9,8 m/s² pre $f > f_p$,
(prechodová frekvencia f_p musí byť v rozsahu 57 až 62 Hz);

odolnosť pádom..... 300 pádov so zrýchlením 5 m.s^{-2}
 seizmická odolnosť 6 stupňov Richtrovej stupnice

Samovzpernosť: zaručená v celom rozsahu osovej sily

Vysielače:

Odporový vysielač

Hodnota odporu - jednoduchý **B1**..... 100; 2 000 Ω
 Životnosť vysielača 1.10^6 cyklov
 Zaťažiteľnosť 0, 5W pri 40°C ; (0 W/ 125°C)
 Maximálny prúd bežca max. 35 mA
 Maximálne napájacie napätie $\sqrt{P \times R}$ V DC/AC
 Odchýlka linearity odporového vysielača polohy ± 2 [%]¹⁾
 Hysterézia odporového vysielača polohy max. 1,5 [%]¹⁾
 Hodnoty odporu v koncových polohách: "O" $\geq 93\%$, "Z" $\leq 5\%$

Elektronický polohový vysielač (EPV) - prevodník R/I (B3)

a) 2-vodičové resp. 3-vodičové zapojenie (bez zabudovaného zdroja)

Výstupný signál pre 2-vodičové zapojenie..... $4 \div 20$ mA (DC)
 Výstupný signál pre 3-vodičové zapojenie..... $0 \div 5$ mA (DC)
 $0 \div 20$ mA (DC)
 $4 \div 20$ mA (DC)
 $0 \div 10$ V (DC)

Napájacie napätie pre 2-vodičové zapojenie..... 15 až 30 V DC
 Napájacie napätie pre 3-vodičové zapojenie..... 24 V DC $\pm 20\%$
 Zaťažovací odpor pre 2-vodič. prevodník $4 - 20$ mA max. $R_L = (U_n - 9V) / 0,02A$ [Ω]
 (U_n - napájacie napätie [V])
 Zaťažovací odpor pre 3-vodič. Prevodník $0 - 5$ mA..... max. 3k Ω
 Zaťažovací odpor pre 3-vodič. Prevodník $0 - 20$ mA, $4 - 20$ mA..... max. 750 Ω
 Zaťažovací odpor pre 3-vodič. Prevodník $0 - 10$ V..... min. 10 k Ω
 Teplotná závislosť..... max. 0,020 mA / 10°C
 Hodnoty výstupného signálu v koncových polohách: "O".... 20 mA (5mA, resp. 10 V) (svorky 81,82)
 "Z".... 4 mA (0 mA, resp. 0 V) (svorky 81,82)
 Tolerancia hodnoty výstupného signálu elektronického vysielača "Z" $\pm 0,2$ mA
 "O" $\pm 0,1$ mA
 Odchýlka linearity elektronického vysielača polohy ± 2 [%]¹⁾
 Hysterézia elektronického vysielača polohy max. 1,5 [%]¹⁾

¹⁾ z menovitej hodnoty vysielača vzťahovaná na výstupné hodnoty

Spínače:

napájacie napätie .. 250 V(AC); 2 A; $\cos \varphi = 0,8$, 0,1 A - 250 V(DC), resp.: 24 V (DC); 2 A; $T = L/R = 3\text{ms}$
 min. spínacie napätie 20 V
 min. spínací prúd 100 mA
 prepínacia doba max. 20 ms
 izolačný odpor 50 M Ω

Ručné ovládanie: rúrkovým kľúčom č.6 po rozpojení prevodu

Vôľa výstupnej časti: max. 0,25mm (pri zaťažení 5 % hodnotou maximálnej sily)

Nastavenie koncových polôh:

Polohový spínač S3 resp. S4 je nastavený na vyšpecifikovaný pracovný zdvih.

Koncové polohové spínače sú nastavené s presnosťou $\pm 0,5\text{mm}$ vo vzťahu k spodnej polohe zdvihu.

Nastavenie silových spínačov nie je.

1.9.2 Mechanické pripojenie

- stĺpikové
- prírubové

Hlavné a pripojovacie rozmery sú uvedené v **rozmerových náčrtkoch**.

1.9.3 Elektrické pripojenie

na svorkovnicu (X):

- max. 10 svoriek s prierezom pripojovacieho vodiča max. 1,5 mm²
- 2 káblkové vývodky - 1x M16x1,5 pre priemer kábla 6 až 10,5 mm, 1x M12x1,5 pre priemer kábla 3,5 až 5 mm

Ochranná svorka: vonkajšia a vnútorná, sú vzájomne prepojené a označené znakom ochranného uzemnenia.

Elektrické pripojenie sa vykonáva podľa schém zapojenia.

Pozor!



Výrobok je v krytí IP 67. Pre dostatočné zaistenie krytia je nutné dôsledné upevnenie vrchného krytu, ako aj dodržania priemeru pripojovacích káblov a ich dôsledného upevnenia v káblových vývodkách. Po zaplavení výrobku sa doporučuje jeho vizuálna kontrola pri odobratom vrchnom kryte. V prípade vniknutia vody je potrebné výrobok pred opätovným spustením do prevádzky v jeho vnútornej časti osušiť.

1.10 Dodávanie, vybalenie a skladovanie

Servopohony sa dodávajú v obaloch zaručujúcich odolnosť pri pôsobení mechanických a teplotných vplyvov podľa STN EN 60 654.

Po obdržaní servopohonu prekontrolujte, či nedošlo počas prepravy, resp. skladovania k jeho poškodeniu. Zároveň porovnajte, či údaje na štítkoch súhlasia so sprievodnou dokumentáciou a s kúpno-predajnou zmluvou (objednávkou). Prípadné nezrovnalosti, poruchy a poškodenia hláste ihneď dodávateľovi.

Servopohony a ich príslušenstvo, musia byť uskladnené v suchých, dobre vetraných krytých priestoroch, chránené pred nečistotami, prachom, pôdnou vlhkosťou (umiestnením do regálov alebo na palety), chemickými a cudzími zásahmi, pri teplote okolitého prostredia od -10°C do +50°C a pri relatívnej vlhkosti vzduchu max. 80 %.



Pozor!

Je nepripustné skladovať servopohony vonku, alebo v priestoroch nechránených proti priamemu pôsobeniu klimatických vplyvov.

1.11 Zhodnotenie výrobku a obalu

Výrobok bol vyrobený z recyklovateľných materiálov - kovových (oceľ, hliník, mosadz, bronz, meď), plastových (PP, PA, PC) a výrobkov z gumy.

Obal a výrobok po skončení jeho životnosti je potrebné rozobrať, súčasti roztriediť podľa druhu použitého materiálu a dopraviť ich na miesta, kde je možné použité materiály recyklovať prípadne likvidovať.

Samotný výrobok ani obal nie sú zdrojom znečisťovania životného prostredia a neobsahujú nebezpečný odpad.

2. Montáž a demontáž servopohonu

Poznámka:

Opätovne overte, či umiestnenie ES odpovedá časti "Prevádzkové podmienky". Ak sú podmienky nasadenia odlišné od doporučených, je potrebná konzultácia s výrobcom.

Pred začatím montáže servopohonu na armatúru:

- Znovu prezrite, či servopohon nebol počas skladovania poškodený.
- Podľa štítkových údajov overte súlad výrobcom nastaveného zdvihu a pripojovacích rozmerov servopohonu s parametrami armatúry.

V prípade nesúladu, vykonajte zoradenie podľa časti "Zoradenie".

2.1 Montáž

ES je od výrobcu zoradený na parametre podľa typového štítku, s pripojovacími rozmermi podľa príslušného rozmerového náčrtku a nastavený do medzipolohy.

2.1.1 Mechanické pripojenie servopohonu k armatúre

Servopohony sa môžu montovať a prevádzkovať v ľubovoľnej polohe. Pri inej ako vertikálnej polohe ES, musia byť stĺpiky umiestnené v polohe jeden nad druhým.

Pri montáži je nutné uvažovať s priestorom pre demontáž vrchného krytu a s možnosťou zoradenia prvkov.


Upozornenie:

Pri prekročení spodnej polohy za polohu vyznačenú ukazovateľom, bez pripojenej armatúry dôjde k mechanickému rozpojeniu skrutky a matice servopohonu tj. k znefunkčneniu servopohonu.

Mechanické pripojenie v stĺpkovom vyhotovení - obr. 3

Postup pripojenia:


- skontrolujte štítky, či zdvih servopohonu a zdvih armatúry sú súhlasné,
- armatúru (B) nastavte do polohy "zatvorené" a servopohon (A) do medzipolohy, (poloha medzi ukazovateľmi polohy "O", "Z")
- po odobratí vrchného krytu servopohonu uvoľnite matice (4) na stĺpikoch (6),
- striedavým spôsobom naskrutkujte stĺpiky (6) do príruby armatúry (13),
- matice stĺpikov (4) dotiahnite napevno,
- uvoľnite skrutky spojky (7) tak, aby sa dalo otáčať maticou spojky (3),
- maticu spojky (3) naskrutkujte na hriadeľ armatúry (10) súčasným približovaním výstupného hriadeľa servopohonu ku hriadeľu armatúry (10) pomocou ručného ovládania tak, aby bol dosiahnutý pripojovací rozmer "L" podľa rozmerového náčrtu a typového čísla na štítku servopohonu,
- maticu spojky (3) odskrutkuje o jednu otáčku a poistite maticou (12),
- utiahnite skrutky spojky (7).



Mechanické pripojenie v prírubovom vyhotovení - obr. 4

Postup pripojenia:

- skontrolujte štítky, či zdvih servopohonu a zdvih armatúry sú súhlasné,
- armatúru (B) nastavte do polohy "zatvorené" a servopohon (A) nastavte do medzipolohy,
- servopohon (A) nasadíte na armatúru (B),
- uvoľníte skrutky spojky tak, aby sa dalo otáčať maticou spojky (3),
- maticu spojky (3) naskrutkujete na hriadeľ armatúry (10) súčasným približovaním výstupného hriadeľa servopohonu ku hriadeľu armatúry (10) pomocou ručného ovládania tak, aby príruha servopohonu (5) dosadla na prírubu armatúry (13)
- príruby spojte dotiahnutím centrálnej matice (11), resp. skrutkami v príruhe servopohonu (podľa konkrétneho pripojenia ES) ,
- skontrolujte pripojovací rozmer "L" medzi spojkou a prírubou (13) v mieste styku so stĺpkami podľa rozmerového náčrtu a typového čísla na štítku servopohonu,
- maticu spojky (3) odskrutkujete o jednu otáčku vľavo a poistíte maticou (12), čím dosiahnete predpätie, ktoré zaručí dosadenie sedla armatúry.
- utiahnite skrutky spojky (7).



2.1.2 Elektrické pripojenie k sieti, resp. riadiacemu systému



1. Riadte sa pokynmi časti „Požiadavky na odbornú spôsobilosť ...“ !
2. Pri položení elektrického vedenia je potrebné dodržiavať predpisy pre inštaláciu silnoprúdnych zariadení! Prívodné káble musia byť schváleného typu. Tepelná odolnosť prívodných káblov a vodičov musí byť minimálne +80°C.
3. Vodiče k svorkovnici, privádzajte skrutkovacími vývodkami!
4. Pred uvedením ES do prevádzky je potrebné pripojiť vnútornú a vonkajšiu zemniacu svorku!
5. Prívodné káble musia byť upevnené k pevnej konštrukcii najďalej 150 mm od vývodiek!
6. Vodiče výstupných signálov z prevodníka je potrebné viesť oddelene od silových vodičov, resp. použiť tienené vodiče.
7. Z dôvodu zamedzenia prenikania vlhkosti do ES okolo žíl pripojovacích káblov, je potrebné tieto vodiče v mieste vyvedenia z plášťa káblu utesniť silikónovou hmotou.

Pripojenie na riadiaci systém :

Riadenie ES je možné prostredníctvom:- externého polohového regulátora



1. Ak bude ES ovládaný externým regulátorom, ktorý využíva unifikovaný signál odporového vysílača s prevodníkom v dvojvodičovom zapojení je potrebné zaistiť pripojenie dvojvodičového okruhu vysílača na elektrickú zem naväzujúceho externého regulátora!
2. Pripojenie môže byť vykonané iba v jednom mieste, v ľubovoľnej časti okruhu mimo ES !
3. Elektronika dvojvodičových vysílačov je galvanicky izolovaná, preto externý zdroj môže byť použitý pre napájanie viacerých vysílačov (počet závisí od prúdu, ktorý je zdroj schopný dodávať)!

Servopohon je zapojený podľa schémy zapojenia, ktorá je vlepená do vrchného krytu. Elektrické pripojenie sa vykonáva cez upchávkové vývodky (9) na svorkovnicu (10) (obr.1) s počtom svoriek max. 10 s veľkosťou svorky 1,5 mm² . Kvôli rozbehu elektromotora je v servopohone inštalovaný kondenzátor (8).

Poznámky:

1. K ES sú dodávané upchávkové vývodky, ktoré v prípade správneho utiahnutia na prívodné vedenia zabezpečujú krytie až IP 68. Pre požadované krytie je potrebné použiť tesniace krúžky podľa skutočného priemeru kábla.
2. Pri upevňovaní kábla je potrebné prihliadať k prípustnému polomeru ohybu, aby nedošlo k poškodeniu, resp. neprípustnej deformácii tesniaceho elementu káblovej vývodky. Prívodné káble musia byť upevnené k pevnej konštrukcii najďalej 150 mm od vývodiek.
3. Pre pripojenie diaľkových vysílačov doporučujeme použiť tienené vodiče.
4. Čelné plochy vrchného krytu musia byť pred opätovným upevnením čisté, natreté tukom bez kyselín (napr. zriedenou vazelinou) a tesnenia nepoškodené, pre zabránenie vzniku špárovej korózie.
5. Reverzácia ES je zaručená, ak časový interval medzi vypnutím a zapnutím napájacieho napätia pre opačný smer pohybu výstupnej časti je minimálne 50 ms.
6. Oneskorenie po vypnutí, t.j. čas od reakcie spínačov až kým je motor bez napätia, smie byť max. 20 ms.
7. Odporúčame , aby odpovedajúca ochrana smeru bola vypínaná priamo odpovedajúcim polohovým, resp. silovým spínačom.



Dbajte na pokyny výrobcov armatúr, či vypínanie v koncových polohách má byť realizované prostredníctvom polohových, alebo silových spínačov!

Po elektrickom pripojení sa odporúča vykonať **kontrolu funkcie**:

Servopohon zakrývajte a nastavte do medzipohy. Správny smer pohybu výstupu servopohonu skontrolujete tak, že stlačíte tlačidlo "zatvára" a sledujete ťahadlo, ktoré sa musí posúvať zo servopohonu.

Vykonajte kontrolu zapojenia spínačov jednotiek ovládania tak, že pri chode ES (pri správnom pripojení) do zvoleného smeru postupne spínajte kontakty príslušných spínačov stláčaním ovládacích prvkov. Pri správnom pripojení musí ES zastaviť. Ak je niektorá z funkcií nesprávna, skontrolujte zapojenie spínačov podľa schém zapojenia.



Dbajte na bezpečnostné predpisy !

2.2 Demontáž



*Pred demontážou je potrebné odpojiť elektrické napájanie ES!
Prípájanie a odpájanie nevykonávajte pod napätím!*

- Vypnite ES od napájania.
- Pripojovacie vodiče odpojte zo svoriek ES a kábel uvoľnite z vývodiek.
- Uvoľnite upevňovacie skrutky príruby a skrutky spojky ES a ES oddelíte od armatúry.
- Pri odosielaní do opravy ES uložte do dostatočne pevného obalu, aby počas prepravy nedošlo k jeho poškodeniu.

3. Zorad'ovanie



***Pozor! Pozri kapitolu 1.2-1.4!
Odpojte elektrický servopohon od elektrickej siete!
Dodržujte bezpečnostné predpisy!***

Elektrické servopohony sa z výrobného závodu dodávajú zoradené na parametre podľa typového štítku.

Zorad'ovanie sa vykonáva na mechanicky a elektricky pripojenom servopohone. Táto kapitola popisuje zoradenie servopohonu na parametre vyšpecifikované v špecifikačnej tabuľke v prípade, že došlo k rozladeniu niektorého prvku servopohonu. Rozmiestnenie nastavovacích prvkov ovládacej dosky je na obr.1.

3.1 Zoradenie silovej jednotky

Vo výrobnom závode sú vypínacie sily, ako pre smer "otvára" (silový spínač S1), tak aj pre smer "zatvára" (silový spínač S2), nastavené na vypínanú silu s toleranciou $\pm 10\%$. Číselné hodnoty sú uvedené v špecifikačnej tabuľke. Zorad'ovanie a prestavovanie silovej jednotky na iné hodnoty osových síl nie je možné.

3.2 Zoradenie polohových spínačov (obr.5)

Polohové spínače sa zoradujú nastavením vačiek, ktoré ich spínajú. Pootáčanie vačky sa vykonáva skrutkovačom vloženým do drážky vačky.

3.2.1 Zoradenie koncového spínača S3

Pri jednosilovom zapojení servopohonu je elektromotor pri pohybe servopohonu v smere "otvára" napájaný cez polohový spínač S3. V prípade jeho rozladenia postupujeme následne:

- Servopohon s ovládaným zariadením sa prestaví do žiadanej krajnej polohy "otvorené".
- Vačka spínajúca spínač S3 sa natáča v smere pohybu hodinových ručičiek až prepne spínač S3.

3.2.2 Zoradenie koncového spínača S4

Pokiaľ je ES vybavený koncovým spínačom S4 pre polohu "zatvára", v prípade jeho rozladenia postupujeme následne:

- Servopohon s ovládaným zariadením sa prestaví do žiadanej krajnej polohy "zatvorené".
- Váčka spínajúca spínač S4 sa natáča proti smeru pohybu hodinových ručičiek až prepne spínač S4.



- S3 – polohový spínač "otvorené"
- S4 – polohový spínač "zatvorené"

Obr.5

3.3 Zoradenie odporového vysielča

V ES ST MINI je **odporový vysielča** použitý vo funkcii diaľkového ukazovateľa polohy

Pred zoraďovaním odporového vysielča musia byť zoradené spínače polohy.

Odporový vysielča nie je potrebné samostatne zoraďovať, pretože sa samočinne zoradí prestavením servopohonu do oboch krajných polôh na špecifikovaný zdvih podľa štítku. Vysielča nie je možné prestaviť na iný pracovný zdvih, ako je uvedený na typovom štítku.

Poznámky:

1. Pri prestavení servopohonu na iný pracovný zdvih by hodnoty odporu vysielča v krajných polohách servopohonu nezodpovedali hodnotám uvedeným na typovom štítku .
2. V prípade, že sa ES nevyužíva v celom rozsahu zdvíhu uvedeného na typovom štítku, hodnota odporu v krajnej polohe „otvorené“ sa úmerne zníži.

3.4 Zoradenie elektronického polohového vysielča (EPV) - odporového vysielča s prevodníkom


3.4.1 EPV – 2-vodičové vyhotovenie (Obr. 6)

Odporový vysielč s prevodníkom PTK1 je z výrobného závodu nastavený tak, že výstupný prúdový signál meraný na svorkách 81-82 má hodnotu:

- v polohe „otvorené“20 mA
- v polohe „zatvorené“4 mA

V prípade potreby opätovného zoradenia prevodníka postupujte takto:

- ES prestavte do polohy „zatvorené“ a vypnite napájanie prevodníka.
- Zoraďte odporový vysielč podľa predchádzajúcej kapitoly s tým, že hodnotu odporu merajte na svorkách R-R (obr. 6). Použitý je odporový vysielč s *ohmickou hodnotou 100 W*.
- Zapnite napájanie prevodníka.
- Otáčaním nastavovacieho trimra A nastavte hodnotu výstupného prúdového signálu meraného na svorkách 81-82 na hodnotu 4mA.
- ES prestavte do polohy „otvorené“.
- Otáčaním nastavovacieho trimra B nastavte hodnotu výstupného prúdového signálu meraného na svorkách 81-82 na hodnotu 20mA.
- Skontrolujte výstupný signál z prevodníka v oboch krajných polohách a v prípade potreby postup zopakujte.



Obr. 6

Poznámka:

Hodnotu výstupného signálu 4-20mA je možné nastaviť pri hodnote 75 až 100% menovitého pracovného zdvihu uvedeného na typovom štítku servopohonu. Pri hodnote menej než 75% sa hodnota 20mA úmerne znižuje.

3.4.2 EPV – 3-vodičové vyhotovenie (Obr. 7)


Odporový vysielč s prevodníkom je z výrobného závodu nastavený tak, že výstupný signál meraný na svorkách 81-82 má hodnotu:

- v polohe „otvorené“20 mA resp. 5 mA, resp. 10 V
- v polohe „zatvorené“0 mA resp. 4 mA, resp. 0 V

podľa vyšpecifikovaného vyhotovenia prevodníka.

V prípade potreby opätovného zoradenia prevodníka postupujte takto:

- ES prestavte do polohy „zatvorené“ a vypnite napájanie prevodníka
- Zoraďte odporový vysielč podľa predchádzajúcej kapitoly s tým, že hodnotu odporu merajte na svorkách 0%-100% (obr. 7). Použitý je odporový vysielč s *ohmickou hodnotou 2000 W* resp. 100 W.
- Zapnite napájanie prevodníka Otáčaním nastavovacieho trimra A nastavte minimálnu hodnotu výstupného signálu pre polohu „zatvorené“ meraného na svorkách 81-82
- ES prestavte do polohy „otvorené“



Obr.7

- Otáčaním nastavovacieho trimra B nastavte maximálnu hodnotu výstupného signálu pre polohu „otvorené“ meraného na svorkách 81-82
- Skontrolujte výstupný signál z prevodníka v oboch krajných polohách a v prípade potreby postup zopakujte

Poznámka:

Hodnotu výstupného signálu (0 -20mA ,4 -20mA resp. 0 -5mA, 0 – 10 V podľa špecifikácie) je možné nastaviť pri hodnote 85 až 100% pracovného zdvihu, uvedeného na typovom štítku ES. Pri hodnote menej než 85% sa hodnota výstupného signálu úmerne znižuje.

4. Obsluha a údržba

4.1 Obsluha

Vo všeobecnosti predpokladáme, že obsluhu ES bude vykonávať kvalifikovaný pracovník v zmysle požiadaviek kap. 1!

Po uvedení ES do prevádzky je potrebné overiť, či pri manipulácii nedošlo k poškodeniam povrchových úprav - tieto je potrebné odstrániť v záujme zabránenia poškodeniu koróziou!

ES vyžaduje len nepatrnú obsluhu. Predpokladom pre spoľahlivú prevádzku je správne uvedenie do prevádzky.


Obsluha týchto ES vyplýva z podmienok prevádzky a spravidla spočíva v spracovávaní informácií pre následne zabezpečenie požadovanej funkcie.

Obsluha musí dbať na vykonanie predpísanej údržby a aby ES bol počas prevádzky chránený pred škodlivými účinkami okolia, ktoré presahujú rámec prípustných vplyvov.

Ručné ovládanie

V prípade potreby použitia ručného ovládania obr.8 (zoraďovanie, kontrola funkcie, výpadok a pod.) postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

- Vypnite napájacie napätie.
- Vyskrutkujte krytku (12).
- Stlačte tlačidlo ručného rozpojenia(14) a držte.
- Zasuňte rúrkový kľúč č.6 (súčasť dodávky) na hriadeľ ručného ovládania (13) a pri stálom držaní tlačidla ručného ovládania otáčajte kľúčom proti smeru hodinových ručičiek. Armatúra sa prestaví do polohy otvorené. Po prestavení armatúry do zvolenej polohy pustíte tlačidlo rozpojenia prevodu, ktoré sa po uvoľnení prestaví do polohy motorická prevádzka, čím dôjde k spojeniu prevodu¹⁾.
- Vyberte kľúč a nasadte krytku.



¹⁾ V prípade, že po vrátení tlačidla rozpojenia prevodu do polohy motorická prevádzka nedôjde k spojeniu prevodu, je potrebné pootočiť kľúčom, aby sa ozubené kolesa dostali do záberu.

Obr.8

4.2 Údržba – rozsah a pravidelnosť

Pri prehliadkach a údržbe je potrebné dotiahnuť všetky skrutky a matice, ktoré majú vplyv na tesnosť a krytie. Rovnako raz za rok je potrebné prekontrolovať a v prípade potreby utiahnuť upevňovacie skrutky vodičov svoriek a zaistenie násuvných spojov s vodičmi.

Intervaly medzi dvomi preventívnymi prehliadkami sú štyri roky.

Výmenu tesnení krytov je potrebné vykonať v prípade poškodenia, alebo po uplynutí doby 6. rokov doby používania.

Plastické mazivo v dodávaných servopohobnoch je určené pre celú dobu životnosti výrobku. Počas doby prevádzky ES nie je potrebné mazivo meniť.

Mazanie

Mazacie prostriedky - prevody - mazací tuk GLEIT - μ - HF 401/0, resp. GLEITMO 585 K
- priamočiary adaptér – HP 520M (GLEIT- μ).



Mazanie vretena armatúry sa vykonáva nezávisle na údržbe ES!

- Každých 6 mesiacov doporučujeme vykonať kontrolný chod v rámci nastaveného pracovného zdvihu (pracovných otáčok) na overenie spoľahlivej funkcie, so spätným nastavením pôvodnej polohy.
- Pokiaľ nie je v revízných predpisoch stanovené inak, vykonajte prehliadku ES raz za 4 roky, pričom skontrolujte utiahnutie všetkých pripojovacích a zemniacich skrutiek, pre zamedzenie nahrievania.
- Po 6 mesiacoch od uvedenia do prevádzky a potom raz ročne doporučujeme preveriť pevnosť utiahnutia upevňovacích skrutiek medzi ES a armatúrou (skrutky doťahovať krížovým spôsobom).
 - Pri elektrickom pripájaní a odpájaní ES prekontrolujte tesniace krúžky káblových vývodiek – poškodené a zostarnuté tesnenia nahraďte originálnymi krúžkami!



- Udržujte ES v čistote a dbajte na odstránenie nečistôt a prachu. Čistenie vykonávajte pravidelne, podľa prevádzkových možností a požiadaviek.

5. Zoznam náhradných dielcov


Tabuľka č. 2 Náhradné dielce

Názov dielca	Obj. číslo	Pozícia	Obrázok
Elektromotor; 2,75 W; 230 V	63 592 382	1	1
Vysielač odporový drôtový RP19; 1x100	64 051 812	6	1
Vysielač odporový drôtový RP19; 1x2000	64 051 827	6	1
CHERRY DB 6G A1BA	64 051 447	2	1
CHERRY DB 6G A1LB	64 051 466	3	1

Upozornenie: Dodávkou náhradných dielov výrobca nezodpovedá za škody spôsobené ich demontážou a montážou. Inštaláciu, výmenu náhradných dielov musí vykonávať oprávnený, kvalifikovaný personál.

6. Prílohy

6.1 Schémy zapojenia



Legenda:

- Z20 Schéma zapojenia elektromotora so silovými spínačmi a polohovým spínačom
 Z21 Schéma zapojenia prídavných polohových spínačov
 Z22 Schéma zapojenia diaľkového vysielacza polohy - odporového, jednoduchého
 Z23 Schéma zapojenia elektronického polohového vysielacza - 2-vodič bez zdroja
 Z287 Schéma zapojenia elektromotor so silovými a polohovými spínačmi
 Z306 Schéma zapojenia polohového spínača s vyvedeným rozpínacím kontaktom
 Z307 Schéma zapojenia polohového spínača s vyvedeným spínacím kontaktom
 Z257 Schéma zapojenia el. polohového vysielacza prúdového – 3 –vodič bez zdroja


- B1 diaľkový vysieláč polohy - odporový, jednoduchý
 B3 elektronický polohový vysieláč
 C kondenzátor
 I výstupný prúdový signál
 MS, M1..... elektromotor
 R odpor zrážací (neplatí pre tento typ ES)
 R_L zaťažovací odpor
 S1 silový spínač "otvorené"
 S2 silový spínač "zatvorené"
 S3 polohový spínač "otvorené"
 S4 polohový spínač "zatvorené"
 X, X1, X2.. svorkovnica

Poznámky:

1. Schémy zapojenia je potrebné uviesť v objednávke. Zapojenie je limitované maximálnym počtom svoriek 10.
2. Vo vyhotovení ES s napájacím napätím 24 V AC nie je potrebné pripojiť zemiaci vodič.


6.2 Rozmerové náčrtky a mechanické pripojenia

P-1476




P-1476/B	92.5	177.5	310.5
P-1476/A	66	151	284
VYHOTOVENIE /VERSION/	L	L1	L2

P-1477




P-1477/B	Ø40H9	66	139	272
P-1477/A	Ø32H9	62	135	268
VYHOTOVENIE /VERSION/	ØD	L	L1	L2

P-1478



P-1479



P-1479/B	Ø35	40 ⁰ _{-0.1}	69	142	275
P-1479/A	Ø38	42 ⁰ _{-0.2}	65	138	271
VYHOTOVENIE /VERSION/	ØD	E	L	L1	L2

6.3 Záznam o záručnom servisnom zásahu

Servisné stredisko:	
Dátum opravy:	Záručná oprava č.:
Užívateľ servopohonu:	Reklamáciu uplatnil:
Typové číslo servopohonu:	Výrobné číslo servopohonu:
Reklamovaná chyba na výrobku:	Zistená chyba na výrobku:
Použité náhradné diely:	
Poznámky:	
Vystavil dňa:	Podpis:

6.4 Záznam o pozáručnom servisnom zásahu

Servisné stredisko:	
Dátum opravy:	
Užívateľ servopohonu:	Miesto nasadenia servopohonu:
Typové číslo servopohonu:	Výrobné číslo servopohonu:
Zistená chyba na výrobku:	
Použité náhradné diely:	
Poznámky:	
Vystavil dňa:	Podpis:

6.5 Obchodné zastúpenie

Slovenská republika:

Regada, s.r.o.,
Strojnícka 7
080 01 Prešov
Tel.: +421 (0)51 7480 460
Fax: +421 (0)51 7732 096
E-mail: regada@regada.sk

Česká Republika:

Výhradné zastúpenie Regada, s.r.o. pre predaj elektrických servopohonov

Regada Česká, s.r.o.
Kopaninská 109
252 25 Ořech
PRAHA – západ
Tel.: +420 257 961 302
Fax: +420 257 961 301